

Összehasonlító vízvizsgálási eredmények

Vizsgált tényezők	Szolnoki ivóvíz (Vízmű)	Csapból kifolyó kezeletlen víz	Csapból kifolyó e-spring víz
Hőmérséklet C°	19	17	19
Zavarosság FNU	0,1	0,1	0,1
KOIps mg/l	0,28	0,46	0,18
pH	7,43	7,25	7
Összes akt. Cl₂	0,27	0,05	0
Szabad akt Cl₂	0,17	0	0
Kötött akt. Cl₂	0,1	0,05	0
Vezetőképesség µScm-1	381	404	386
Lúgosság mmól /L	2,5	2,7	2,4
Karb.keményiség CaO mg/L	70	74	67
Kötött CO₂ mg/L	55	58	53
HCO₃⁻ mg/L	152	162	146
Összes kem. CaO mg/L	85	84	89
Ca²⁺ mg/L	46,7	44,5	45
Mg²⁺ mg/L	8,6	9,2	11,3
Fe 2+ oldható mg/L	0	0	0
Mn 2+ mg/L	0	0	0
Al 3+ mg/L	0	0	0
NH ₄ -N mg/L	0	0	0
NO ₂ ⁻ mg/L	0	0	0
NO ₃ ⁻ mg/L	3,3	3	3,6
Cl ⁻ mg/L	22	28	24
TOC mg/L	0,98	0,99	0,13
Szín	színtelen	színtelen	színtelen
Szag ball	enyhén klóros	enyhén klóros	klórmentes